

Rapporto di prova N°: 20235209-001

Mod. 17/A - rev. 10 del 01/12/2022

**Spettabile**

A.S.SE.M. S.p.A.

Loc. Colotto, 11

62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

**INFORMAZIONI CAMPIONE**

<b>Tipologia:</b> <sup>1</sup>	Acqua
<b>Descrizione:</b> <sup>1</sup>	Controllo A - rif. Piazza della Repubblica
<b>Committente:</b> <sup>1</sup>	A.S.SE.M. S.p.A.
<b>Consegnato da:</b>	Committente
<b>Campionato da:</b> <sup>1</sup>	A.S.SE.M. S.p.A.
<b>Data campionamento:</b> <sup>1</sup>	08/08/2023
<b>Data arrivo campione:</b>	08/08/2023
<b>Data inizio prove:</b>	08/08/2023
<b>Data fine prove:</b>	11/08/2023
<b>Data rapporto di prova:</b>	11/08/2023
<b>Luogo di campionamento:</b> <sup>1</sup>	Comune di Castelraimondo - 62022 - Castelraimondo (MC)

<sup>1</sup> Informazioni fornite dal Cliente/Consulente**ANALISI**

Prova Metodo	Risultato	Unità di misura	LQ
<b>Conta di Batteri coliformi</b> UNI EN ISO 9308-1:2017	<b>0</b>	ufc/100 ml	
<b>Conta di Escherichia coli</b> UNI EN ISO 9308-1:2017	<b>0</b>	ufc/100 ml	
<b>Conta delle colonie a 22°C</b> UNI EN ISO 6222:2001	<b>&lt; 4</b>	ufc/ml	
<b>Colore</b> APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 *	<b>NP</b>		
<b>Odore</b> UNI EN 1622:2006 Annex C *	<b>inodore</b>	-	
<b>Sapore</b> UNI EN 1622:2006 Annex C *	<b>insapore</b>	-	
<b>Cloro residuo libero</b> APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 *	<b>&lt; LQ</b>	mg/L	0,05
<b>Conducibilità elettrica</b> APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	<b>347</b>	µS/cm a 20°C	20
<b>pH (concentrazione in ioni idrogeno)</b> APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	<b>7,8</b>	unità di pH	

**Legenda:** LQ = Limite di quantificazione**Campionamento NON eseguito dal Personale del Laboratorio Analisi Control S.r.l. Le analisi sono state effettuate sul campione così come consegnato dal Cliente.***Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova; se il campionamento non viene eseguito dal Personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio.*

1/2

Segue rapporto di prova: 20235209-001

Mod. 17/A - rev. 10 del 01/12/2022

Prova Metodo	Risultato	Unità di misura	LQ
<b>Torbidità</b> APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 *	< LQ	NTU	0,4

**NOTE**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

NP = non percettibile P = percettibile

\* = Prova non accreditata da ACCREDIA

**Responsabile di Laboratorio:**

Dott. Giovanni Giulietti

Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20235209-001

**Legenda:** LQ = Limite di quantificazione**Campionamento NON eseguito dal Personale del Laboratorio Analisi Control S.r.l. Le analisi sono state effettuate sul campione così come consegnato dal Cliente.***Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova; se il campionamento non viene eseguito dal Personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio.*

2/2