

Stato della rete idrica gestita dall'A.S.SE.M. SPA in seguito al sisma del 26/10/2016

L'A.S.SE.M. SPA gestisce il servizio idrico integrato nei territori comunali di San Severino Marche, Castelraimondo, Gagliole, Fiorano e Fiuminata, tutti interessati dal sisma del 26/10/2016. A seguito di tale evento si sono verificate diverse criticità che sono state immediatamente oggetto di ripristino e di monitoraggio nel corso delle ore successive.

Prioritariamente si è provveduto a risanare le rotture nelle reti acquedottistiche che avevano provocato la mancanza di acqua ad alcune famiglie. Tutte le emergenze sono state completamente sanate entro la sera del 28/10. Ad oggi restano segnalazioni di perdite meno significative che verranno tamponate nei prossimi giorni e che, comunque, non comportano disagi per la popolazione.

Il monitoraggio della qualità dell'acqua è stato immediato e costante provvedendo ad acquisire dati analitici dei parametri dell'acqua i quali hanno confermato il permanere delle condizioni di potabilità. L'intorbidimento iniziale delle acque sorgive e dei serbatoi è un fenomeno naturalmente connesso all'evento sismico ed è stato oggetto di controlli a distanza di tempo i quali hanno confermato il graduale rientro nei parametri di normalità. Dove risultavano segnalazioni di persistenza di torbidità residua sono stati eseguiti ulteriori prelievi nel pomeriggio del 28/10 i cui risultati confermano l'assenza di carica batterica e quindi la potabilità dell'acqua.

Si segnala che il proseguire dello sciame sismico potrebbe portare ad anomalie degli impianti interni ad i singoli edifici, comportando cambiamenti di colore all'acqua in uscita al rubinetto: in questo caso si consiglia in via precauzionale di controllare l'impianto privato, l'azienda rimane a disposizione per qualsiasi tipo di segnalazione.

San Severino Marche, lì 29/10/2016

A.S.SE.M. S.P.A.