

## SERVIZIO ACQUE



ALL'ASUR AREA VASTA N. 3  
SIAN -PEC


(mail: [stefano.colletta@sanita.marche.it](mailto:stefano.colletta@sanita.marche.it);  
[massimiliano.biondi@sanita.marche.it](mailto:massimiliano.biondi@sanita.marche.it)  
[valentina.rebella@sanita.marche.it](mailto:valentina.rebella@sanita.marche.it)  
[emanuela.mobili@sanita.marche.it](mailto:emanuela.mobili@sanita.marche.it)  
[mariateresa.leoni@sanita.marche.it](mailto:mariateresa.leoni@sanita.marche.it))

Oggetto: Invio rapporti di prova.

Si invia, per competenza, il seguente rapporto di prova

NN. 330/PT prelevato il 23.02.17 prelevato nel comune di Fiuminata.  
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Acque  
Dott.  Tristano Leoni

Il Direttore del Dipartimento f.f.  
Dott.  Tristano Leoni



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque  
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)  
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721  
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it



**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 330/PT/17\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 330/PT/17\_A  
Campione di: ACQUA IN RETE DI DISTRIBUZIONE  
Data prelievo: 23/02/2017  
Ora prelievo: 10.15  
Ricevuto il: 23/02/2017  
Prelevato da: ASUR AV 3 CIVITANOVA MARCHE  
Modalità di camp.: IO\_MC\_02\_r10  
Richiesto da: ASUR MARCHE AREA VASTA N.3 - SIAN CIVITANOVA M.  
Indirizzo richiedente: Via Ginocchi - Civitanova M.  
Verbale prel. N°: 12/17  
Tipo monitoraggio: CONTROLLO DI ROUTINE

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto/stazione: 000387\_MC  
Località: FIUMINATA  
Ubicazione: F.P. CAMPOTTONE BASSA  
A.S.U.R.: ASUR MARCHE - Area vasta N° 3  
Comune di: FIUMINATA  
Ente gestore: ASSEM SPA - SAN SEVERINO M.

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE D.Lgs. n.31/2001
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 23/02/2017 al 24/02/2017**

Escherichia coli (ISO 9308-1:2014)	0 U.F.C./100 ml	-	-	0 U.F.C./100 ml
Coliformi (ISO 9308-1:2014)	0 U.F.C./100 ml	-	-	0 U.F.C./100 ml

**PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 23/02/2017 al 02/03/2017**

*Colore (APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003)	INCOLORE	-	-	
*Odore (APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003)	DI CLORO	-	-	
*Cloro residuo libero (Cl2) (APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003)	0,15 mg/l	-	0,05 mg/l	0,2 mg/l (se impiegato)
*Conducibilità e.s. (APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003)	315 µS/cm a 20 °C	-	1 µS/cm a 20 °C	2500 µS/cm
*pH (APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003)	7,9 Unità di pH	-	1 Unità di pH	6,5 ÷ 9,5
Cloruri (Cl) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)	9,3 mg/l	±0,8mg/l	0,5 mg/l	250 mg/l
*Azoto nitroso (NO2) (APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003)	ILD	-	0,01 mg/l	0,5 mg/l
Azoto nitrico (NO3) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)	0,7 mg/l	±0,2mg/l	0,5 mg/l	50 mg/l
Solfati (SO4) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)	5,1 mg/l	±0,5mg/l	0,5 mg/l	250 mg/l
Az. Ammoniacale (NH4) (APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003)	ILD	-	0,03 mg/l	0,50 mg/l
*Torbidità (APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003)	ILD	-	1 NTU	

Per i metodi chimici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura K=2; il livello di confidenza associato a tale intervallo è del 95%.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

<> Le prove non rientrano nell'ambito dell'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Il campionamento non è oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati, le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 06/03/2017



Dipartimento Provinciale di Macerata - Servizio Acque  
Via Federico II, 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC)  
Cod. Fisc./Part. IVA 01588450427  
Tel. 0733/2933790 - Fax 0733/2933721  
E - mail - arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it



LABI N°0271  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 330/PT/17\_A

IL RESPONSABILE U.O. POTABILITÀ/MINERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE  
Dott. *Tristano Leoni*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
f.f. Dott. *Tristano Leoni*