

Scenario Critico del Periodo Estivo - Gruppi di distacco a rotazione dell'Utenza [MW]																	
Regione	Utenza non distaccabile	Utenza distaccabile	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19
MARCHE																	
TOTALE [MW]	2,0725	8,4823	0,6678	0,9472	2,9036	3,1490	0,8147										
TOTALE [% sul Saldo AT]	-31,99%	-130,93%															
TOTALE [% sul Fabbisogno]	19,64%	80,37%															

NOTA: IL SALDO AT E' NEGATIVO

Scenario Critico del Periodo Invernale - Gruppi di distacco a rotazione dell'Utenza [MW]																	
Regione	Utenza non distaccabile	Utenza distaccabile	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19
MARCHE																	
TOTALE [MW]	2,4840	9,7279	1,3352	1,2057	3,5886	2,4845	1,1139										
TOTALE [% sul Saldo AT]	1626,72%	6370,60%															
TOTALE [% sul Fabbisogno]	20,34%	79,66%															

Legenda

Utenza non distaccabile
Utenza distaccabile

Potenza totale dell'Utenza non distaccabile tramite Piano PESSE (somma dei gruppi 4;8;12;16;20)
Potenza totale dell'Utenza distaccabile tramite Piano PESSE (somma di tutti i gruppi esclusi 4;8;12;16;20)